

Паспорт


доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

**Государственное автономное учреждение
Новосибирской области
«Областной центр социокультурной реабилитации
инвалидов»**

630089, г.Новосибирск, ул.Кошурникова, д.31/1
Тел. 8(383)267-26-04, 211-85-58

УТВЕРЖДАЮ

И.о министра социального развития
Новосибирской области


_____ Е.В.Бахаревой

« » _____ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;

1.2. Адрес объекта: 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание __ 2 __ этажа, _____ 1677,2 _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ да _____ кв.м

- общая площадь объекта (территории) составляет 10427 м.кв.

1.4. Год постройки здания 1975, проведение последнего капитального ремонта 2009 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016 год, капитального 2020 год*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»; ГАУ НСО «ОЦСКРИ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1.

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление на основании постановления главы администрации Новосибирской области от 02.10.1997г. № 555 «О создании областного центра социокультурной реабилитации инвалидов».

1.9. Форма собственности - государственная (областная);

1.10. Территориальная принадлежность – региональная;

1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Новосибирской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности

- социальная защита

2.2 Виды предоставляемых услуг:

- предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании,
- предоставление в полустационарной форме социального обслуживания инвалидам старше 14 лет, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида, нуждающимся в проведении мероприятий социального и реабилитационного характера.

2.3 Форма оказания услуг:

- на объекте, с временным круглосуточным проживанием,
- в полустационарной форме с дневным пребыванием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

- инвалиды старше 14 лет, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида, признанные нуждающимся в проведении мероприятий социального характера

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сохранившие способность к самообслуживанию
- инвалиды с нарушениями сердечно – сосудистой системы
- инвалиды с заболеваниями неврологического профиля
- инвалиды с нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 53 человека в день;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро «Золотая Нива», остановка транспорта «Кошурникова». автобусы – 6(1260); 39(1239); 79(1179); 95(1095); 96(1096) троллейбусы – 10; 22; 36 маршрутное такси – 19; 46(1016); 64(1068).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 447 м;

3.2.2 время движения (пешком): 6-10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть,

3.2.4 Перекрестки: регулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (перепады высот между проезжей частью и тротуаром)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ ДП-И (к,о,г,у)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (к,о,г,у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к,о,г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **объект доступен частично избирательно для:** инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сохранившие способность к самообслуживанию, инвалидов с нарушениями сердечно – сосудистой системы, инвалидов с заболеваниями неврологического профиля, инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Замена информационных табличек
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: - замена кафеля - замена смесителя - замена санфаянса
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление информационных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области" утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 10.08.2011 г. № 333-п.

до 2019года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В доступен полностью всем

4.4. Для принятия решения согласование не требуется.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГАУ НСО



А.С.Гурьянов

15 марта 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

«15» марта 2016_г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - **Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;**
- 1.2. Адрес объекта – **630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2** этажа, **1677,2** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка **10427** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1975**, последнего капитального ремонта **2009** г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего- 2016** г., **капитального- 2020**г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»; ГАУ НСО «ОЦСКРИ».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – организация социального обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

– метро «Золотая Нива», остановка транспорта «Кошурникова», автобусы – 6(1260); 39(1239); 79(1179); 95(1095); 96(1096) троллейбусы – 10; 22; 36 маршрутное такси – 19; 46(1016); 64(1068).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 447 м.;

3.2.2 время движения (пешком) – 6-10 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки:– регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: - да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ ДП-И (к,о,г,у)	нет	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	нет	4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	2,20	7-9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	7,17,35, 67,68	10-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	23,51, 40,41	14-17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к,о,г)	нет	18-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	нет	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для: инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сохранившие способность к самообслуживанию, инвалидов с нарушениями сердечно – сосудистой системы, инвалидов с заболеваниями неврологического профиля, инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт перил заездного пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт перил
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: -замена кафеля - замена смесителя -замена санфаянса
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление информационных щитов
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
7	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области" утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 10.08.2011 г. № 333-п.

до 2019года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **ДП-В доступен полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется;**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется;**

4.4.6. другое **не требуется;**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте ГАУ НСО ОЦСКРИ на 20 л.
Технический паспорт здания на 11 л.

Согласованно:

Общественная организация НООООО «ВОС»

Председатель

Рухляева Г.Н.

Президент НРО ОИК «Центр»
независимой жизни «Финист»

Семенко В.Л.

Председатель «ВОС»

Брагин М.Ю.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2016__ г.
(протокол № _____)
Комиссией
(название). _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15_» марта_2016 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» - 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1-3	нет	к,о,с,	нет	тр
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1-3	асфальтовое покрытие в удовлетворительном состоянии	к,о,с,	замена асфальтового покрытия	кр
1.3	Лестница (наружная)	есть	нет	4-6	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	есть	нет	5	частично отслоилась штукатурка и краска	к,о,с	штукатурка, покраска	тр
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	нет	асфальтовое покрытие в удовлетворительном состоянии	к,о,с	замена асфальтового покрытия	кр
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточная информационная поддержка на всех путях движения МГН	к,о,с,	Индивидуальное решение	тр

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (к,о,г,у)	нет	1-3	кр

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» - 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	5	Имеются сколы на поверхности лестницы	к,о,с	Ремонт лестницы	Т.Р.
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	4	Частично отслоилась штукатурка и краска	к,о,с	Ремонт ступеней	Т.Р.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	6	Не нуждается в ремонте	к,о,с,	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	6	В нормальном состоянии	к,о,с,	нет	Нет
2.5	Тамбур	есть	нет	нет	В нормальном состоянии	к,о,с,	нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							Т.Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в помещение ОСИ	ДП-И (к,о,г,у)	нет	4-6	т.р

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ (к,о,с)	нет	7-9	т.р

Комментарий к заключению: доступно частично (к,о,с)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ (к,о,с)	35	10	т.р,

Комментарий к заключению: доступно частично (к,о,с)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	Нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет

Комментарий к заключению: Место приложения труда отсутствует

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды раб
Жилые помещения	есть	5,6 8,11, 14,45, 46,47 48,49	нет	нет	к,о,с,	Нет	т.р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И	5,6 8,11, 14,45, 46,47 48,49	нет	т.р

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно (к,о,с)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» - 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	40,41 42,43 44	15	отколота плитка, в удовлетворительном состоянии санитарные приборы	к,о,с,	замена кафеля, замена санфаянса	к.р
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	39	нет	отколота плитка, в удовлетворительном состоянии санитарные приборы	к,о,с,	замена кафеля, замена смесителя	к.р
5.3	Быговая комната (гардеробная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							к.р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (к,о,с,)	39, 40,41 42,43 44	15	к.р

Комментарий к заключению: доступно частично (к,о,с)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» - 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	18-20	нет	к,о,	нет	Нет
6.2	Акустические средства	есть	нет	нет	нет	к,о,с	нет	нет
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ (к, о, с,)	нет	18-20	Нет

Комментарий к заключению: доступно частично (к,о,с)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГАУ НСО
«Областной центр
социокультурной реабилитации
инвалидов»



А.С.Гурьянов

« 14» марта 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;**

1.2. Адрес объекта: **630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:» _____

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1677кв.м

- наличие прилегающего земельного участка ; да кв.м

- общая площадь объекта (территории) составляет 10427 м.кв.

1.4. Год постройки здания **1975**, последнего капитального ремонта **2009** год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016 год, капитального 2020 год*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;** ГАУ НСО «ОЦСКРИ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова д. 31/1**

1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление на основании постановления главы администрации Новосибирской**

области от 02.10.1997г. № 555 «О создании областного центра социокультурной реабилитации инвалидов».

- 1.9. Форма собственности - государственная (областная);
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Новосибирской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебrenниковская, д.6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – социальная защита
- 2.2 Виды предоставляемых услуг:
 - предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании,
 - предоставление в полустационарной форме социального обслуживания инвалидам старше 14 лет, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида, нуждающимся в проведении мероприятий социального и реабилитационного характера
- 2.3 Форма оказания услуг:
 - на объекте, с временным круглосуточным проживанием,
 - в полустационарной форме с дневным пребыванием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
 - инвалиды старше 14 лет, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида, признанные нуждающимся в проведении мероприятий социального характера
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сохранившие способность к самообслуживанию
 - инвалиды с нарушениями сердечно – сосудистой системы
 - инвалиды с заболеваниями неврологического профиля
 - инвалиды с нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: **53 человек в день;**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: – да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: метро «Золотая Нива», остановка транспорта «Кошурникова». автобусы – 6(1260); 39(1239); 79(1179); 95(1095); 96(1096) троллейбусы – 10; 22; 36 маршрутное такси – 19; 46(1016); 64(1068).

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **447 м;**
 3.2.2 время движения (пешком): **6-10 мин;**
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть,**
 3.2.4 Перекрестки: **регулируемые;**
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет;**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 59.13330.2012

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Замена информационных табличек
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт поручней
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт - замена кафеля

		- замена смесителя - замена санфаянса
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление информационных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
8.	Все зоны и участки	

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано** _____


(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку информационных знаков

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Ед. Изм.	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Срок подготовки и доставки товара
1	Информационный знак (пиктограмма) "Доступность для инвалидов в колясках"	шт.	2	500,00	1 000,00	1 день
2	Информационный знак (пиктограмма) "Доступность для инвалидов по зрению"	шт.	2	500,00	1 000,00	1 день
3	Предупреждающий знак-наклейка "Осторожно! Препятствие"	шт.	2	250,00	500,00	1 день
4	Информационная табличка "Администратор"	шт.	1	850,00	850,00	3 дня
5	Информационная табличка "Указатель направления движения"	шт.	2	650,00	1 300,00	3 дня
6	Лента контрастная (желтого цвета) на самоклеющейся основе, шириной 50мм., рулон 33м.	рулон	1	2 600,00	2 600,00	5 дней
7	Установочный комплект № 1	шт.	1	1200	1200,00	1 день
			Итого:	х	8 450,00	Х
НДС (18%) не предусмотрен (ст.26 налогового кодекса РФ):				х	---	х

Примечание-1: место доставки товара: самовывоз со склада поставщика, ул.Фрунзе, д.53

Состав поставляемого комплекта:

№ п/п	Эскиз	Наименование поставляемого товара	Параметры
1.1		Информационный знак (пиктограмма) "Доступность для инвалидов в колясках"	Место размещения: Рядом со входом в здание, улица. Размер пиктограммы: 200х200мм. Цветовая раскраска: ГОСТ Р 52131-2003 Материал и толщина основы: ПВХ-пластик, 3мм.
1.2		Информационный знак (пиктограмма) "Доступность для инвалидов по зрению"	Место размещения: Рядом со входом в здание, улица. Размер пиктограммы: 200х200мм. Цветовая раскраска: ГОСТ Р 52131-2003 Материал и толщина основы: ПВХ-пластик, 3мм.
1.3		Предупреждающий знак-наклейка "Осторожно! Препятствие"	Место размещения: на прозрачном полотне двери, с двух сторон полотна, высота от 1,2-1,5м. Размер пиктограммы: D.200мм. Цветовая раскраска: ГОСТ Р 52131-2003 Материал основы: винил на самоклеющейся основе
1.4		Информационная табличка "Администратор"	Место размещения: рядом с дверью со стороны дверной ручки, на высоте 1,3 - 1,4м. Размер пиктограммы: 450х150мм. Цветовая раскраска: контрастная к интерьеру Материал и толщина основы: ПВХ-пластик, 3мм.
1.5		Информационная табличка "Указатель направления движения"	Место размещения: на высоте до 2,5м. в зонах движения. Размер пиктограммы: 300х150мм. Цветовая раскраска: контрастная к интерьеру Материал и толщина основы: ПВХ-пластик, 3мм.
1.6		Лента контрастная (желтого цвета) на самоклеющейся основе, шириной 50мм., рулон 33м.	Место размещения: контрастная Размер: 50мм х33м. Цветовая раскраска: контрастная к интерьеру Основа: самоклеючая

Монтаж и размещения знаков осуществляется в соответствии:
СП 59/133/2012 (СНиП 35-01-2011), СП РК 3.06-15-2005, ГОСТ Р 52131-2003 и т.д.



Покупатель
А.С.Гурьянов /
М.П.

Поставщик
/ И.В.Чехова /
М.П.

Покупатель _____

Поставщик _____